

с.Чесма

(место составления акта)

« 08 » апреля 2016 г.

(дата составления акта)

«16» час «30» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 140

«08» апреля 2016г. по адресу/адресам: Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, улица Чапаева, 30б,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжений начальника Отдела надзорной деятельности № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области подполковника вн. службы П.Г.Кошак № 140 от 29 марта 2016г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» (далее по тексту МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____

08 апреля 2016г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

30.03.2016 года директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» Потемина Елена Геннадьевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНД № 7 по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области капитан вн. службы Макеев Александр Николаевич, государственный инспектор ОНД № 7 по пожарному надзору – инспектор ОНД № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области старший лейтенант вн. службы Юрин Виталий Леонидович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» Потемина Елена Геннадьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись М. З.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись П.Г. Кошак

В ходе проведения проверки установлено:

1. В соответствии с постановлением администрации Чесменского муниципального района Челябинской области от 18.09.2015 года № 671 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Чесменская средняя общеобразовательная школа №2 (МОБУ Чесменская СОШ №2) переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» (МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.»). При этом регистрационные (ОГРН) и идентификационные (ИНН) номера юридического лица, а также функциональное назначение не изменились.
2. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты № 6,7,9 ранее выданного предписания № 305/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24.06.2015 года, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований выявленного пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1(6)	Из помещений отсека № 1 отсутствует второй эвакуационный выход.	Свод правил «Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) п. 8.1.11, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч. 1	МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.»
2(7)	Из помещений отсека № 3 отсутствует второй эвакуационный выход.	Свод правил «Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) п. 8.1.11, 8.2.5, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч. 1	МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.»
3(9)	Извещение о пожаре не передается в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Отсутствует техническое средство с устойчивостью к воздействию электромагнитных помех не ниже	Свод правил «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009) п. 14.4, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.»

подпись *М. В. В.*

КОПИЯ ВЕРНА

№ 305/1/1

подпись *В. В. В.*

3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. (предоставлена Заявка 2014 года)	требованиях пожарной безопасности» ст.83 ч.7;	
--	---	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОНД № 7 по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области капитан вн. службы Макеев Александр Николаевич

« 08 » апреля 2016г.

(подпись)

Государственный инспектор ОНД № 7 по пожарному надзору – инспектор ОНД № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области старший лейтенант вн. службы Юрин Виталий Леонидович

« 08 » апреля 2016г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» Потемина Елена Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Сведения о направлении акта проверки в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина.

ОПС _____ Дата _____ Квитанция № _____

Телефон доверия: тел. «Доверия» ГУ (351) 239-99-99, тел. «Доверия» УРЦ (343) 371-99-99

КОПИЯ ВЕРНА
подпись М. З.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись В. В. Шамонов

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)
 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 7

(наименование органа государственного надзора)
 г. Троицк, ул. Денисова, 3А, тел. 8(35163) 2-55-93
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 140/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» (далее по тексту – МБОУ

«Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.»)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности № 7 подполковника вн. службы П.Г.Кошак № 140 от 29 марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 08 апреля 2016 г., проведена внеплановая, выездная проверка по контролю ранее выданного предписания № 305/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24.06.2015 года на объекте защиты принадлежащего на праве оперативного управления: МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.», расположенного по адресу: Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, улица Чапаева, 30б, Государственным инспектором ОНД № 7 по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Макеевым Александром Николаевичем и Государственным инспектором ОНД № 7 по пожарному надзору – инспектором ОНД № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области старшим лейтенантом внутренней службы Юриным Виталием Леонидовичем, совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» Потеминной Еленой Геннадьевной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Из помещений отсека № 1 отсутствует второй эвакуационный выход.	Свод правил «Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) п. 8.1.11, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-	02.08.2016	

КОПИЯ ВЕРНА

подпись *М. З.*

КОПИЯ ВЕРНА

подпись *И. Ш.*

		ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч. 1		
2.	Из помещений отсека № 3 отсутствует второй эвакуационный выход.	Свод правил «Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) п. 8.1.11, 8.2.5, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч. 1	02.08.2016	
3.	Извещение о пожаре не передается в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Отсутствует техническое средство с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.	Свод правил «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009) п. 14.4, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 ч.7;	02.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНД № 7 либо его заместителю по адресу: г. Троицк, ул. Денисова, 3а в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

КОПИЯ ВЕРНА
подпись *М. З.*

КОПИЯ ВЕРНА
подпись *И. В. Зайцев*

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД № 7 по пожарному надзору – инспектор
ОНД № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области

Юрин Виталий Леонидович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«08» апреля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» Потемина Елена Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«__» _____ 20 16 г.

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина.

ОПС _____ Дата _____ Квитанция № _____

Телефон доверия: тел. «Доверия» ГУ (351) 239-99-99, тел. «Доверия» УРЦ (343)371-99-99

КОПИЯ ВЕРНА
подпись М. Зю

КОПИЯ ВЕРНА

подпись В. Васильков